

Skępe, dnia 08.02.2016 r.

**Wszyscy oferenci**

dot. zapytania jakie wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy w Skępem w sprawie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe;
- 2) Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo.

W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów, które wpłynęło do tut. urzędu, informujemy, iż:

**Pyt. 1 Czy dla terenów objętych zakresem zamówienia obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu?**

Odp. Dla terenów objętych zakresem zamówienia w wybranych częściach obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu.

**Pyt. 2 Prosimy o wyjaśnienie treści zawartej w Wytycznych do projektowania - cz. 1 - ust. 26 pkt. 1 dot. opracowania projektu dla "zwodociągowania indywidualnych odbiorców" w 18 różnych miejscowościach. Pytanie brzmi ile jest tych indywidualnych odbiorców, dla których należy opracować mapy do celów projektowych i wykonać indywidualne projekty lub opracowania zgłoszeniowe?**

Odp. Zgodnie z zapisami szczegółowymi wytycznymi do projektowania dla części I: pkt 26 ppkt 3 Planowana ilość odcinków sieci wodociągowej około 50 szt. o długości około 38 km i ok. 400 szt. przyłączy obiektowych. Ponadto zamawiający wymaga, aby w ramach opracowań wskazanych pkt 26 ppkt 2 zostały wykonane projekty sieci głównej i przyłączy (dla terenów rekreacyjnych jako przyłącze należy rozumieć instalację przyłączeniową zakończoną studnią wodomierzową w odległości ok. 2 m od granicy nieruchomości, z kolei dla terenów zabudowy mieszkaniowej jako przyłącze należy rozumieć instalację poprowadzoną do budynku) i na ich podstawie uzyskane pozwolenia na budowę. Zamawiający nie oczekuje wykonywania indywidualnych projektów na przyłącza obiektowe.

Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część SIWZ i wspólnie z SIWZ należy ją rozpatrywać.