

Skępe, dnia 01.03.2019 r.

UMiG.271.2.1.2019

Miasto i Gmina Skępe

ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe

woj. kujawsko-pomorskie

NIP:466-03-27-672, REGON: 910866560

(3)

dot. wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Skępem

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Skępem w zakresie objętym zapytaniem

Pyt. 1. Dokumentacja projektowa pn. Budowa stacji uzdatniania wody w Skępem obejmuje system wizualizacji, w związku z tym zwracam się z pytaniem jaki rodzaj komputera należy dostarczyć użytkownikowi?

Odp. W ramach zadania należy dostarczyć komputer typu RACK umożliwiający montaż w szafie serwerowej wysokości max 2U. Wizualizacja musi umożliwiać dostęp do innego komputera w sieci z pełną funkcjonalnością. Dobbowe tworzenie kopii zapasowej bazy danych np. pendrive. Przekazanie inwestorowi nośników instalacyjnych oprogramowania do ewentualnej samodzielnej instalacji wraz z instrukcją.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe