

Skępe, dnia 16.05.2019 r.

UMiG.271.2.5.2019

dot. wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi gminnej nr 170320 C w Żuchowie na odc. 340 mb

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi gminnej nr 170320 C w Żuchowie na odc. 340 mb w zakresie objętym zapytaniem

Pyt. 1. Przedmiar i kosztorys w poz. 4.d.2 „nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych 0/11 o grubości 3 cm (warstwa wiążąca m2 1420): - wskazują na wykonanie warstwy wiążącej gr. 3 cm, natomiast projekt oraz przekroje wskazują wykonanie warstwy wiążącej o grubości 4 cm.

Odp. Zgodnie z postanowieniami §4 ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (w zakresie wskazanym w pkt 1), która stanowi załącznik do SIWZ. Kosztorys nakładczy stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ ma charakter wyłącznie pomocniczy w stosunku do dokumentacji projektowej. Dlatego też zadanie należy wykonać zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej, a tym samym wykonać warstwę wiążącą grubości 4 cm. Składając kosztorys ofertowy należy dokonać jego modyfikacji w zakresie poz. 4.d.2 dokonując kalkulacji dla warstwy wiążącej grubości 4 cm.

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy je rozpatrywać łącznie z SIWZ.

BURMISTRZ


Piotr Wojciechowski